

GLE Electrovolt 41-0

Art.-Nr.: 14058500 | Kat: III

Beschreibung:

Isolierhandschuh aus Naturlatex für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 V, Klasse 0 gem. EN 60903, Länge: 41 cm






Trägermaterial: Latex

Beschichtung: keine

Größen: 7 - 11

Farbe: beige

VPE: Paar  1  10  k.A.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Feingefühl
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trocken Grip
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip

Logistische Daten

Ursprungsland: FRA
TARIC / HS: 40151900
L/B/H VPE: 58 x 39 x 23 cm
Gewicht: 3 kg

  0333

Angewandte EN Normen:

Konformitätserklärung

Wir erklären hiermit, dass die oben beschriebene Persönliche Schutzausrüstung (PSA) mit den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/425 übereinstimmt und identisch mit der PSA ist, die Gegenstand der ausgestellten EU-Baumusterprüfbescheinigung vom nachstehend akkreditierenden Prüfinstitut war:

**Hase
Safety Gloves GmbH**

Am Hillernsen Hamm 6
26441 Jever
Tel.: 0 44 61 / 9 22 90 · Fax: 0 44 61 / 92 22 99
email: gloves@hase-safety.com
Internet: www.hasesafetygloves.com

Jever, 17.09.2025

Ort, Datum

Klaus Burgdorff, Geschäftsführer

Stempel, Unterschrift